

# Nutzung des WCF an Tankstellen

## – in Papierform oder als digitale Lösung

Das WCF (Work Clearance Form – Arbeitsfreigabeprotokoll) kann in Papierform oder digitaler Form bei Arbeiten an Tankstellen hinterlegt werden.

In Verbindung mit dem WCF muss auch immer eine JHA (Job Hazard Analysis – Vor-Ort-Gefährdungsbeurteilung) erfolgen sowie bei Arbeiten mit hohem Risiko eine PTW (Permit-to-work – Arbeitserlaubnisschein) erstellt werden.

### Vor Beginn der Arbeiten:

1. Dienstleister meldet sich auf der Station an
2. Der Verantwortliche des Dienstleisters bespricht mit dem Tankstellenunternehmer / Vertretung die durchzuführenden Arbeiten
3. Das WCF wird finalisiert und von beiden abgezeichnet (Verantwortlicher des Dienstleisters / betrieblich Verantwortlichem bzw. Stationsleiter
4. Platzierung des WCF im Kassenbereich
  - a. Das WCF (Papierform) wird sichtbar im Kassenbereich abgelegt
  - b. Bei Nutzung eines digitalen WCF wird ein Aufsteller inkl. Einleger (DIN A5) sichtbar im Kassenbereich platziert

### Während der Arbeiten:

5. Ein zweiter Dienstleister meldet sich auf der Station
  - a. durch das sichtbar abgelegte WCF (Papierform) bzw. den Aufsteller wird signalisiert, dass schon ein Dienstleister auf der Station tätig ist
  - b. der Verantwortliche des 2. Dienstleisters sowie der betrieblich Verantwortliche / Stationsleiter müssen bei der Durchsprache und Freigabe des 2. WCF die laufenden Arbeiten berücksichtigen
6. bei Produktanlieferung bspw. durch einen TKW sind alle Arbeiten im Freien einzustellen
  - a. Hinweis durch das Tankstellen-Personal an den/die Dienstleister
7. Bei Schichtwechsel auf der Station (Kassenbereich / betrieblich Verantwortlicher) müssen im Zuge der Übergabe die laufenden Arbeiten bekanntgemacht werden

### Nach Arbeitsende:

8. Der Verantwortliche des Dienstleisters muss sich nach Beendigung der Tätigkeiten beim Tankstellen-Personal abmelden:
  - a. Nach Beendigung der Tätigkeiten erneute Unterschrift auf dem WCF (Papierform oder digitale Form)
  - b. Sofern das digitale WCF genutzt wurde, ist der Aufsteller zu entfernen (Dienstleister)

